



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

« 22 » марта 2016 г.

№ 2.2 \ 15 \ 25

Москва

Директору ГБОУ ШОР № 1

(ФИО руководителя и наименование юридического лица,

Вишневцекому Ивану Владимировичу

(ФИО индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Межрегионального технологического управления
Ростехнадзора Муза А.В. т. 965-46-37.

(должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)

На основании акта проверки № 2.2 \ 15 \ 25 от « 22 » марта 2016 г. в отношении ГБОУ ШОР № 1 юридический адрес: 129626 г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 5 фактический адрес: 129626 г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 5, директор Вишневцкий Иван Владимирович телефон 8-495-687-55-01 ИНН 7717067481, ОГРН 1027739514747, ОКВЭД 80.21.2

(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)

Начальник отдела АХЧ Ермаков Константин Егорович телефон 8-965-430-09-71.

(должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

с участием не участвовали

(должность, инициалы и фамилия представителей иных организаций)

предписываю:

№	Характеристика, описание и фактическое состояние объектов проверки, выявленные нарушения и их характер, ссылки на нарушение пунктов, частей, разделов, статей конкретных нормативных правовых актов, правил, СНИПов, ГОСТов, технических регламентов и т.п.	Срок выполнения предписания
1	2	3
1.	Провести испытания электроустановки и предоставить следующие протоколы испытаний: протокол проверки автоматических выключателей. протокол проверки УЗО. протокол проверки сопротивления заземляющего устройства.	до 22.06.2016